

OZNACZENIA:

- grzejnik członowy
  - Al - aluminiowy
  - 500 - rozstaw przyłączy [mm]
  - F - z podłączeniem bocznym
  - n el. - ilość elementów
- ——— - projektowane przewody c.o. zasilanie
- – – – projektowane przewody c.o. powrót
- (P1)–(P8) - pion instalacji c.o.

Parametry instalacji: 75/60°C
Zasilanie: z istn. kotłowni
Zapotrzebowanie na moc c.o.: 10 070W

UWAGA:
WSZYSTKIE PRZEJŚCIA PRZEZ STROP I ŚCIANY
WYKONAĆ JAKO SZCZELNE O ODPORNOŚCI JAK PRZEGRODA

1 – kocioł BIOPELLET o mocy nom. 15kW
1A – pompa ciepła powietrze/woda o mocy 10kW
2 – bufor/podgrzewacz wody o poj. 142/227l
3 – naczynie wzbiorcze otwarte o poj. całkowitej 8,0 l (montaż pod stropem)
3A – naczynie wzbiorcze zamknięte c.o. o poj. 50l
3B – naczynie wzbiorcze zamknięte do cwu o poj. 15 l

ELEMENTY WG PROJ. ŹRÓDŁA CIEPŁA

OBIEKT
Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Wileńskiej 10 w Sejnach, dz. nr. 105/4

ADRES BUDOWY
ul. Wileńska 10 Sejny, działka o nr 105/4

IPROJEKTANT
mgr inż. Krystyna Szepielow-Szafranowska
Bł-19/99 w specj. urządzenia sanitarne

DATA I PODPIS

TYTUŁ PROJEKTU
RZUT PIWNICY
INSTALACJA C.O.
RYS. ZAMIENNY

ARCHITEKTURA URBANISTYKA FENG SHUI
ARH+ architekt Andrzej Rydzewski
ul. Zachodnia 14A/47
15-345 Białystok
tel: +48 502 037 769
tel./fax: +48 85 744 55 15
e-mail: arplus@o2.pl

SKALA 1:100

NR RYSUNKU 5

status projektu: PROJEKT BUDOWLANY

DATA: 10.10.2018